



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Заельцовского района

ул. 2-я Союза Молодежи, д. 27а, г. Новосибирск, 630082

Директору ГАУ Новосибирской области
стационарного социального
обслуживания «Новосибирский дом
ветеранов»

Вербицкой Е.В.

ул. Жуковского, д. 98,
г. Новосибирск, 630123

ndv_@mail.ru

21.11.2022 № 1005 Ж-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации

Прокуратурой Заельцовского района г. Новосибирска по обращению Трубицына В.П. проведена проверка исполнения ГАУ Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» (далее – учреждение) требований законодательства об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации.

Установлено, что Трубицын В.П. является инвалидом III группы, проживает в учреждении.

Согласно пунктам 1, 4 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 181) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Во исполнение требований ст. 15 ФЗ № 181 разработана и действует система нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Так, в силу п. 4.1 СП 59.13330.2020. свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» № СП 59.13330.2020, СНиП

АВ № 017964

35-01-2001, утверждённый Приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/пр (далее – СП) требования СП подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений, а также территорий общего пользования. Они распространяются на функционально-планировочные элементы территорий общего пользования, зданий и сооружений, отведенные для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, помещения проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения труда. Требования распространяются также на информационное и инженерное обустройство территорий общего пользования, зданий, сооружений и земельных участков.

В соответствии с п. 4.3 СП проектные решения должны обеспечивать для МГН в зданиях и сооружениях, на их земельных участках, а также на территории общего пользования: - доступность с учетом расстояний и параметров путей движения к местам обслуживания; - безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания услуги, мест приложения труда;

Согласно п. 5.1.1 СП минимальный размер земельного участка здания или сооружения должен включать в себя необходимую площадь для размещения функционально связанных со зданием подъездов и стоянок (парковок) для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, пешеходных маршрутов и мест отдыха, адаптированных к возможностям инвалидов и других МГН.

В силу п. 5.1.3 СП в проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

В соответствии с п. 5.1.7 СП ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,1 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м. Поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 1:200 до 1:50.

Согласно п. 5.1.8 СП в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 или устраивают пандусами бордюрными согласно п. 5.4 СП.

В силу п. 5.1.11 СП покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность

должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

В соответствии с п. 5.1.16 СП горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами проходной части, не менее: - на общих путях движения с встречным движением - ширина - 1,8 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,8 x 1,8 м; - при движении в одном направлении - ширина - 1,5 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,5 x 1,5 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика). Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м.

Согласно п. 5.1.17 СП поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований п. 5.1.11 СП. В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.11 СП. При этом конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м² с прогибом не более 5 мм. При применении для пандусов металлических решеток из просечно-вытяжного листа допускается максимальный размер ячеек в направлении движения - 20 мм. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности пешеходного пути.

В ходе проверки установлено, что в учреждении проживают 259 инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

В нарушении указанных требований законодательства на территории учреждения по адресу ул. Жуковского, д. 98 пешеходный проход из главного корпуса до контрольно-пропускного пункта (основного выхода из учреждения) не соответствует предъявляемым требованиям (в частности, отсутствуют пандусы в местах перепада высот с уклоном более 1:20), что нарушает беспрепятственный доступ к объектам социальной (учреждению) и транспортной инфраструктур (в частности, остановка общественного транспорта «Профилакторий»), прежде всего, ограничивает возможность самостоятельного передвижения по территории инвалидов, использующих кресла-коляски.

Таким образом, учреждением допущены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

Выявленные в ходе проверки нарушения закона являются следствием ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками учреждения, недостаточного контроля руководством учреждения, за что работодатель вправе привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности в силу ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации. Копию приказа о

привлечении к дисциплинарной ответственности необходимо направить в прокуратуру района.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,7,24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору района.


2. Незамедлительно принять конкретные меры по устранению и недопущению нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, обеспечить беспрепятственный доступ для самостоятельного прохода инвалидов, использующих кресла-коляски.

4. О результатах принятых мер письменно уведомить прокуратуру Заельцовского района г. Новосибирска в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



Д.А. Косенко

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

07.11.2022

№334

Заместитель прокурора Заельцовского района г. Новосибирска советник юстиции Косенко Д.А.,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку ГАУ Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов».
2. Цель проверки: исполнения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
3. Основание проверки: обращение Трубицина В.П.
4. Предметом проверки является исполнения ГАУ Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
5. Установить срок проведения проверки с 07.11.2022 по 05.12.2022.
6. Поручить проведение проверки помощнику прокурора района Вонарха Артему Олеговичу.
7. Довести настоящее решение до директора ГАУ Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов».

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Д.А. Косенко

_____ /с решением ознакомлен, копию получил